



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF EC CONFORMITY

No. D 0004 99

Il Prodotto

The product

Sigla prodotto <i>Type reference</i>	MAGICO Elettrokit
Fornitore <i>Supplier</i>	Zucchini S.p.A. 25136 BRESCIA (I)
Descrizione <i>Description</i>	Condotta sbarre prefabbricato <i>Busbar trunking system</i>

oggetto di questa dichiarazione è conforme ai seguenti standard o normative:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s).

Standard, Norme:	CEI 17/13-1-2
Standard, Document:	CEI EN 60439/1-2
	CEI EN 61000-2-4 (CEI 110-27)
	DIN VDE 0660 parte 500-502

Prove di Tipo

Type tests

- | | |
|--|---|
| 1. Limiti di sovratemperatura | 1. <i>Temperature-rise limits</i> |
| 2. Tenuta alla tensione applicata | 2. <i>Dielectric properties</i> |
| 3. Tenuta al cortocircuito | 3. <i>Short-circuit withstand strength</i> |
| 4. Efficienza del circuito di protezione | 4. <i>Effectiveness of the protective circuit</i> |
| 5. Distanze in aria e superficiali | 5. <i>Clearances and creepage distances</i> |
| 6. Funzionamento | 6. <i>Mechanical operation</i> |
| 7. Grado di protezione | 7. <i>Degree of protection</i> |
| 8. Cablaggio, funzionamento elettrico | 8. <i>Wiring, electrical operation</i> |
| 9. Isolamento | 9. <i>Insulation</i> |
| 10. Misure di protezione | 10. <i>Protective measures</i> |
| 11. Resistenza di isolamento | 11. <i>Insulation resistance</i> |

Questa dichiarazione di conformità, come disposto dalla Normativa EN 45014, è stata emessa dopo aver effettuato tests di laboratorio.

This declaration of Conformity according to EN 45014 was issued after tests in a laboratory.

Data
Date of Issue
1998 - 05 - 27

ZUCCHINI S.p.A.